



LEYENDA	
	VIA DE EVACUACION PRINCIPAL
	VIA DE EVACUACION ALTERNATIVA
	SECTOR DE INCENDIO
	DETECCION DE HUMOS
	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 21A 113B
	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 27A 183B
	EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 34A 144B
	EXTINTOR DE CO ₂ EFICACIA 89B
	BOCA DE INCENDIO EQUIPADADE 25 mm Ø
	AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS OPTICOS
	AIRE ACONDICIONADO
	AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS
	PLANO DE "¿USTED ESTA AQUI?"
	PULSADOR DE ALARMA
	CUADRO ELECTRICO
	ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACION
	CENTRAL DE DETECCION Y ALARMA
	CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION
	ARMARIO MEDIOS DE PROTECCION
	BARRA ANTIPANICO
	ESCALERA
	ACCESO A EDIFICIO
	POBLACION
	POBLACION ALTERNATIVA
	POBLACION QUE EVACUA POR SALIDA SEÑALADA
	LOCAL RIESGO ESPECIAL

SEÑALIZACION	

POBLACIÓN TOTAL A EVACUAR O CONFINAR

PLANTA 2ª - 4

PLANTA 1ª - 70

PLANTA BAJA - 158

DENOMINACION

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN
EDIFICIO - 6
(EDIFICIO DEL RELOJ)
PLANTA SOTANO A TERCERA

CLIENTE

FABRICA DE ARMAS DE TOLEDO

ESCALA: 1 / 250

DIBUJADO	B. PRADAS	ABRIL-14
COMPROB.	A. GOMEZ	ABRIL-14
APROBADO	A. GOMEZ	ABRIL-14

FIRMADO: A. GOMEZ

PLANO Nº

08

REV. ACTUAL